

Zarządzenie Nr 12/2013
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie
z dnia 11 grudnia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia do użytkowania ramowych wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Przemysłowa 2.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1340),

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowa 2, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) podstawowe wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

Należy dokonać przeglądu i analizy obowiązujących umów z operatorami oraz funkcjonowania działających systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych w zakresie zgodności funkcjonujących rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami oraz zasadami wiedzy technicznej. Operatorom, którzy realizują usługę transmisji alarmów pożarowych na mocy dotychczasowej umowy, która nie gwarantuje przesyłania alarmów zgodnie z załącznikiem niniejszego zarządzenia, umowa powinna zostać wypowiedziana na piśmie wraz z informacją o możliwości ponownego zawarcia umowy na warunkach określonych w nowych wymaganiach.

§4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów.

Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§5

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Specjalistę ds. Kontrolno – Rozpoznawczych.

§6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,
- a/a.